

① 年 月 日

消防用設備等点検報告改修計画書

大島町消防本部
消防長 殿

② 名 称
③ 所 在 地
④ 電話 ()
⑤ 関係者 職
氏 名

⑥ ●年●月●日に提出した消防用設備等点検結果報告書で一部未実施・不良内容の改修（計画）については、次のとおりです。

⑦設 備 名	⑧点検項目・不良内容	⑨ 改 修 内 容	⑩改修予定日
消火器具	1、2階飲食店内 粉末消火器未設置	1、2階飲食店内に粉末消 火器設置済み	〇〇月〇〇日 改修済み
自動火災報知設 備	3階倉庫内煙感知器 (No. △) 及び4階事 務室内煙感知器 (No. □) 作動不良	3階倉庫内の煙感知器(No. △) 交換済み(〇〇月〇〇 日) 4階事務室内の煙感知 器 No. □) 作動不良のため 交換予定	4階事務室内の煙 感知器 (No. □) 〇〇月〇〇日改修 予定

〔消防用設備等点検報告改修計画書の記入要領〕

- ① 届出する年月日を記入します。 郵送で送付する際は、投函日とします。
- ② 「〇〇ビル」等点検対象物の名称を記入します。（届出者の事業所の名称ではなく、建物の名称を記入します。）
- ③ 点検対象物の所在地を記入します。
- ④ 点検対象物の関係者（所有者・管理者・占有者）の電話番号を記入します。
- ⑤ ・点検対象物の関係者（所有者・管理者・占有者）の氏名を記入します。（押印は不要）
・法人の場合は、法人名称及び法人代表者の職・氏名を記入します。
・関係者がそれぞれ別々の者である場合は、内部的な法律関係により定めた者が届出を行います。
- ⑥ 消防用設備等点検結果報告書の報告年月日を記入します。
- ⑦ 点検一部未実施又は不良箇所未改修がある設備名を記入します。
- ⑧ 点検項目及び不良箇所の内容を記入します。
- ⑨ 改修内容及び予定改修内容を記入します。
- ⑩ 改修予定日を記入します