

共同住宅用自動火災報知設備点検票					
名 称				防火管理者	
所 在				立 会 者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL	
				住所	
点 設 備 名	住棟受信機	製造者名		共同住宅用受信機	製造者名
		型式等			型式等
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形 示 示				
	※ 端 子 電 圧	V			
	※ 切 替 装 置				
	※ 充 電 装 置				
	※ 結 線 接 続				
住 棟 受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況				
	外 形 示 示				
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置				
	電 源 表 示 灯				
	ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	※ 継 電 器				
	表 示 灯				
	通 話 装 置				
	※ 結 線 接 続				
	接 地				
	付 属 装 置				
	※ 火 災 表 示 等				
	※ 注 意 表 示				
※ 回 路 導 通					
設 定 表 示 温 度 等					
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
  - 7 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

## 別記様式第31

## 共同住宅用自動火災報知設備（その2）

☆共同住宅用受信機	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電源表示灯				
	スイッチ類				
	表示灯				
	付属装置				
☆感知器	外形				
	警戒状況	未警戒部分			
		感知区域			
		適応性			
		機能障害			
	熱感知器				
	煙感知器				
	炎感知器				
☆音声警報装置（補助音響装置を含む。）	外形				
	取付状態				
	音声警報等				
	鳴動方式				
※蓄積機能					
自動試験機能	予備電源・非常電源				
	住棟受信機の火災表示				
	住棟受信機の注意表示				
	住棟受信機・中継器の制御機能及び電路				
	感知器回路・音声警報装置回路				
☆戸外表示器	外形				
	作動表示灯				
	通電表示灯				
	音声警報装置の鳴動状況				
関係者等へ報知する装置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 8 票中☆印の欄は、（その4）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。



